

ОАО "Кинешемская ГЭС"

Расчет стоимости 3-й очереди реконструкции п/СТ 35/6 "Городская"

	Наименование этапов работ	количество ячеек	Стоимость реконструкции 1 ячейки			Стоимость реконструкции всего				освоение			
			сумма с НДС, руб.	НДС 20%, руб.	Сумма без НДС, руб.	сумма с НДС, руб.	НДС 20%, руб.	Сумма без НДС, руб.	количество ячеек	2019		2020	
										сумма с НДС, руб.	количество ячеек	Сумма без НДС, руб.	сумма с НДС, руб.
1	реконструкция ПС 35/6 кВ "Городская". Ретрофит ячейки ОЛ 6кВ типа КСО из каменя	5	1 189 950,00	198 325,00	991 625,00	5 949 750,00	991 625,00	4 958 125,00	1	991 625,00	1189950	3966500	4759800
2	реконструкция ПС 35/6 кВ "Городская". Ретрофит ячейки ОЛ 6кВ типа К-6У	6	1 213 650,00	202 275,00	1 011 375,00	7 281 900,00	1 213 650,00	6 068 250,00	5	5 056 875,00	6068250	1011375	1213650
	итого		х	х	х	13 231 650,00	2 205 275,00	11 026 375,00		6 048 500,00	7 258 200,00	4 977 875,00	5 973 450,00
3	Реконструкция ячеек ввода Т-1, ввода Т- 2 РУ - 6 кВ, ячейки секционного выключателя в РУ-6кВ ПС 35/6 "Городская" замена масляных выключателей ВМП-10, ВМГ-133 на вакуумные выключатели ВВ/В количестве 3-х единиц	3	х	х	х	4 413 559,32	735 593,22	3 677 966,10	3	3 677 966,10	4 413 559,32	0	0
	ВСЕГО 3-я очередь	14	х	х	х	17 645 209,32	2 940 868,22	14 704 341,10	9	9 726 466,10	11 671 759,32	4 977 875,00	5 973 450,00

И.о. главного инженера

Кудрявцев В.В.

Экономист

Софронова О.А.